

平成 28 年 5 月 31 日

お客様各位

前田製管株式会社

既製コンクリート杭施工報告書におけるデータ流用に対して

当社が施工いたしました既製コンクリート杭埋め込み工法による杭工事におきまして、一部の施工報告書で電流計データを流用する事態が判明したことにつきまして、改めて関係各位にご迷惑とご心配をお掛けしたことを衷心よりお詫び申し上げます。今後は、このような事態を起こすことのないよう次のとおり再発防止に取り組んでまいります。

施工現場におきましては、「既製コンクリート杭施工管理指針（案）」（一般社団法人日本建設業連合会作成）および「既製コンクリート杭工法の施工管理要領」（一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会作成）に従い、役割と責任を明確にしたうえで適切な施工管理を行ってまいります。また、電流計につきましては、電磁的記録が可能な装置の導入促進を図ってまいります。さらには、これらのことを踏まえて、施工記録の重要性について改めて社内の意識の徹底を図ってまいります。